

CERTIFICAAT

voor de conformiteit van de
productiecontrole in de fabriek

Overeenkomstig de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011
(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

EECKHOUT EW en EECKHOUT (O)CLV

**Enkelwandige en concentrische, niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en
rookgasafvoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen**

zoals geregistreerd door BCCA door middel van een regelmatig gevalideerde productlijst,
opgenomen in bijlage zoals de fabrikant voorzien heeft op de prestatieverklaring, die de scope
van het FPC-systeem weergeeft en op de markt gebracht onder de naam of het handelsmerk

Eeckhout bvba

Zwaaikomstraat 16, BE - 8800 Roeselare,

en vervaardigd in de productie-eenheid

Eeckhout bvba

Zwaaikomstraat 16, BE - 8800 Roeselare,

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
zoals beschreven in de Bijlage ZA van de norm

EN 14989-2:2007

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat de productiecontrole in de fabriek
volgens de beoordeling overeenstemt met de toepasbare eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 26-10-2015 en blijft geldig tot 26-10-2020, zolang de geharmoniseerde norm, het
bouwproduct, de AVCP-methodes en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-eenheid niet op significante wijze gewijzigd
worden, tenzij het door de aangemelde productcertificatie-instelling opgeschort of ingetrokken wordt.

N° certificaat 0749-CPR-BC2-604-14847-14989-2/002-14847 | Geldig van 21-12-2016 tot 26-10-2020

Afgeleverd in Brussel, op 21 december 2016



ir. B. De Blaere,
Directeur Generaal

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-14847-14989-2/002-14847,
afgeleverd op 21 december 2016.

aan Eeckhout bvba in zijn productie-eenheid Eeckhout bvba, Zwaaikomstraat 16, BE - 8800 Roeselare,

voor enkelwandige en concentrische niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen volgens de EN 14989-2:2007.

Versie van het huidige document: 2, Datum: 21 december 2016.

Productlijst

EECKHOUT – CLV

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor een onderdruk/atmosferisch schouwsysteem voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 100 / 150 mm tot 550 / 600 mm.

Rookgaskanaal
T160-P1-W-Vm-L50050-O(30)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)
of materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088
of materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

EECKHOUT – OCLV

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor een overdruk schouwsysteem voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 100 / 150 mm tot 550 / 600 mm.

Rookgaskanaal
T160-P1-W-Vm-L50050-O(30)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)
of materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088
of materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Productlijst

EECKHOUT – EW

Enkelwandige niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen voor een parallel overdruk schouwsysteem voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 80 mm tot 600 mm.

Rookgaskanaal
T160-P1-W-Vm-L50050-O(30)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal
of materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088
of materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Deze bijlage is geldig zolang het CE-certificaat geldig is.
De laatste versie wordt ter beschikking gesteld op de website van BCCA.

Afgeleverd in Brussel, op 21 december 2016.



ir. B. De Blaere,
Directeur Generaal