


... = benötigte Freiräume:

X	Tür abnehmen	min. 170 mm
X	Tür aufklappen	min. 600 mm
X	Filter entnehmen	min. 310 mm
Y	elektrischer Anschluss	min. 100 mm empf. 300 mm
Z	Anschlußkabel	min. 200 mm

ruck^{EU}
VENTILATOREN

ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg

 1:15 A4 mm

Protection Mark according to ISO16016

General tolerances DIN ISO 2768-c

Drawn: h.ragowski 18.10.17
Created: h.ragowski 18.10.17
Changed: h.ragowski 20.03.18

ACCUK600FOOJR

142491 00